



ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД» ГОРОДА ТЮМЕНИ

ул. Ставропольская, д. 11а/1, г. Тюмень, 625062

тел/факс.: (3452) 32-88-09

25.04.2018 № 193

На № 03-21-105/8 от 20.04.2018

Начальнику управления муниципальной  
службы и кадровой работы  
административного департамента  
Файзуллиной Т.А.

*О предоставлении письменного объяснения*

В ответ на Ваш запрос о предоставлении письменных объяснений по факту нарушений выявленных при проведении совместных проверок Прокуратуры города Тюмени и Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области о соблюдении требований законодательства о противопожарной безопасности.

В 2007 году при проведении капитального ремонта учреждения была пристроена входная группа. Заказчиком по договору с подрядной организацией выступала «Служба Заказчика Администрации города Тюмени». Акт приемки-сдачи выполненных работ со стороны Заказчика подписывался непосредственно «Службой Заказчика АГТ» и учредителем – Управлением по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. Мною неоднократно вызывалась комиссия о выявлении фактов некачественного выполнения подрядных работ. С 2007 года по настоящее время при проведении проверок (2 раза в год) в адрес учреждения не поступало предписаний от контролирующих и надзорных органов о несоответствии входной группы требованиям противопожарной безопасности.

25.04.2018  
Т.А. Файзуллина

Для приведения входной группы в соответствии требованиям законодательства о пожарной безопасности в кратчайшие сроки не предоставляется возможным в связи с тем, что требуется не просто замена двери, а полная реконструкция входной группы. Для решения данного вопроса в ближайшее время мною будет направлено письмо учредителю об изыскании финансовой возможности для устранения данного нарушения.

Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации и металлическая дверь в электрощитовой также установлены более 10 лет назад. По настоящее время, также от надзорных и контролирующих органов не поступало предписаний о несоответствии противопожарным требованиям.

Для устранения данных нарушений в кратчайшие сроки будет произведен поиск подрядных организаций для замены и установления противопожарной двери с нормируемым пределом огнестойкости в электрощитовой и установления защиты от несанкционированного доступа (или переустановку) приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации в другое место.

За нарушений требований пожарной безопасности к двум сотрудникам учреждения применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Приложение: Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания, на 1 л, в 1 экз

Директор



Гиносян Э.Н.